

石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることをご報告いたします。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 物件名称

物件名称	珪藻土 アスベスト含有調査 中国浙江省東陽市東陽經濟開發区永松崗功能区曙光街999号
------	---

2. お問い合わせ先

名称	太陽テクノロジー株式会社	代表者氏名	大門 忠司
所在地	〒921-8001 石川県金沢市高島3丁目76番地 TEL: 076-256-3918 FAX: 076-256-3919		
登録番号(作業環境測定機関)	17-10		
連絡担当者	西田 由香梨		

3. 分析を実施した年月日

分析実施日	2020年12月2日	～	2020年12月9日
-------	------------	---	------------

4. 分析結果

試料 No.	採取箇所及び建材名称	定性分析結果		石綿含有率	分析方法	別添 No.
		石綿の有無	石綿の種類			
1	珪藻土ボード	無	-	0.1%以下	JIS A1481-2	1
2	珪藻土シート	無	-	0.1%以下	JIS A1481-2	2
3	以下余白					
4						
5						
6						
7						
8						

注1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト